



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.085.Н.01596  
(номер сертификата соответствия)

030904  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК".  
Адрес: 169045, Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок городского типа Жешарт,  
улица Гагарина, дом 1. ОГРН: 1131121001010. Телефон +78213447120. факс +78213447175,  
адрес электронной почты: z.korshunova@upgweb.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕШАРТСКИЙ ЛПК".  
Адрес: 169045, Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок городского типа Жешарт,  
улица Гагарина, дом 1. ОГРН: 1131121001010. Телефон +78213447120, факс +78213447175.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат  
соответствия)

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.  
Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты  
info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085  
от 07.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**  
(информация о сертифицированной продукции,  
позволяющая провести идентификацию)

Плиты древесноволокнистые типа ДВП СП, длиной от 1650 до 4050 мм, шириной 1650  
мм, толщиной от 6 до 30 мм, плотностью от 650 до 850 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 5536-  
003-12886368-2018 «ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА  
ПРОИЗВОДСТВА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров на  
соответствие требованиям которых проводилась  
сертификация)

НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности», согласно приложению на 1 листе (бланк № 005493). код ОК 034-2014 (ОКПД2) 16.21.14.000

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0045/11-2019 от 30.11.2019 г., ИЛ  
ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., адрес:  
142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78;  
142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции)


Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя  
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.3745.04УЛЛ0 /  
СМК.1897-19 от 10.06.2019 г. до 10.06.2022 г., выдан ОС ООО «Международный  
Правовой Центр «Экспертиза», рег. № РОСС RU.3745.04УЛЛ0.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 27.12.2019 по 26.12.2022



Руководитель  
Заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

  
Н.Е. Теренна

С.А. Малыхин



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

приложение  
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.085.Н.01596  
 (номер сертификата соответствия)

005493  
 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. №1-2).
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. №1-2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с изм. №1-2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные) по СНиП 21-01-97* (с изм. №1-2).



Руководитель  
 заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

 Н.Е. Терешина

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)



С.А. Малыхин